



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0367.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: ROZDZIELACZE IRP

Zawierający / containing: stal nierdzewną, mosiądz CW617N, PP, EPDM zgodnie z dokumentacją przedłożoną do oceny

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

DAMBAT Jastrzębski S.K.A.
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Adamów 50

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DAMBAT Jastrzębski S.K.A.
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Adamów 50

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.02.23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.02.23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 lutego 2026

The date of issue of the certificate: 23rd February 2026

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko